SINTESIS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA DEL SISTEMA HÍDRICO "LA QUEBRADA"

MES	FECHA	ENTE	PARÁMETROS	LIMITES	OTROS	DIQUE	PLANTA	CISTERNA Nº1	CISTERNA Nº2	CISTERNA Nº3	CISTERNA Nº4	CISTERNA Nº5	CISTERNA Nº6	CISTERNA Nº7	CISTERNA Nº8	CISTERNA Nº9	CISTERNA Nº10	CISTERNA Nº11
OCTUBRE DE 2013	23/10/2013	CIQA	ARSÉNICO	≤ 0,05 mg/l		<0,05	<0,05						<0,05					<0,05
			COLOR	15 Pt/Co		2,01	2,82						2,9					2,08
			CLORO LIBRE	> 0,20 mg/l			1,16						1,13					0,5
			CLORUROS	≤ 400 mg/l		2,89	16,98						16,75					18,32
			DETERGENTES	≤ 0,20 mg/l		0,13	0,01						0,04					<0,01
			DUREZA TOTAL	≤ 500 mg/l		130,4	127,7						127,6					130,1
			FLUORURUROS	0,7 - 1,2 mg/l		**0,42**	**0,45**						**0,41**					**0,42**
			NITRATOS	≤ 45 mg/l		0,47	0,16						0,26					0,13
			NITRITOS	≤ 0,10 mg/l		<0,01	<0,01						<0,01					<0,01
			PH	6,5 - 8,5		8,12	7,67						7,78					7,98
			SOLIDOS DISUELTOS	≤ 2000 mg/l		167,4	180						224					134,2
			SULFATOS	≤ 400 mg/l		2,35	2,23						2,19					2,24
			TURBIEDAD	≤ 2 UNT		5,88	0,7						0,59					0,42
			TRIHALOMETANOS	≤ 0,01 mg/l														
			HIERRO	< 0,20 mg/l														
			MANGANESO	< 0,10 mg/l														
			ALUMINIO	< 0,20 mg/l														
			AMONÍACO (NH4+)	< 0,50 mg/l														
			BACT. AEROB. HETEROT	≤ 100 UFC/ml		20	0						0					0
			BACTT. COLIF. TOTALES	≤ 3 NMP/100ml		280	<2,2						<2,2					<2,2
			BACTT. COLIF. FECALES	<2,2 NMP/100ml		<2,2	<2,2						<2,2					<2,2
			ESCHERICHIA COLI	AUSENCIA		Aus	Aus						Aus					Aus
			PSEUDOMONA AERUG.	AUSENCIA		Aus	Aus						Aus					Aus
			ALGAS	AUSENCIA														
	01/102013	BATTAINO	BACT. AEROB. HETEROT	≤ 100 UFC/ml			0	0										
			BACTT. COLIF. TOTALES	≤ 3 NMP/100ml			0	0										
			BACTT. COLIF. FECALES	AUSENCIA			Aus	Aus										
			ESCHERICHIA COLI	AUSENCIA			Aus	Aus										
			PSEUDOMONA AERUG.	AUSENCIA			Aus	Aus										
	03/10/2013	BATTAINO	BACT. AEROB. HETEROT	≤ 100 UFC/ml					1									0
			BACTT. COLIF. TOTALES	≤ 3 NMP/100ml					0									0
			BACTT. COLIF. FECALES	AUSENCIA					Aus									Aus
			ESCHERICHIA COLI	AUSENCIA					Aus									Aus
			PSEUDOMONA AERUG.	AUSENCIA					Aus									Aus
	09/10/2013	BATTAINO	BACT. AEROB. HETEROT	≤ 100 UFC/ml			0							0				0
			BACTT. COLIF. TOTALES	≤ 3 NMP/100ml			0							0				0
			BACTT. COLIF. FECALES	AUSENCIA			Aus							Aus				Aus
			ESCHERICHIA COLI	AUSENCIA			Aus							Aus				Aus
			PSEUDOMONA AERUG.	AUSENCIA			Aus							Aus				Aus
	17/10/2013	BATTAINO	BACT. AEROB. HETEROT	≤ 100 UFC/ml			0										0	0
			BACTT. COLIF. TOTALES	≤ 3 NMP/100ml			0										0	0
			BACTT. COLIF. FECALES	AUSENCIA			Aus										Aus	Aus
			ESCHERICHIA COLI	AUSENCIA			Aus										Aus	Aus
			PSEUDOMONA AERUG.	AUSENCIA			Aus										Aus	Aus
	24/10/2013	BATTAINO	BACT. AEROB. HETEROT	≤ 100 UFC/ml			0								0			0
			BACTT. COLIF. TOTALES	≤ 3 NMP/100ml			0								0			0
			BACTT. COLIF. FECALES	AUSENCIA			Aus								Aus			Aus
			ESCHERICHIA COLI	AUSENCIA			Aus								Aus			Aus
			PSEUDOMONA AERUG.	AUSENCIA			Aus								Aus			Aus
	07/10/2013	PLANTA	TURBIEDAD	10 UNT			0,2											
			COLOR	12 Pt/Co			5											
			CLORO LIBRE	> 0,20 mg/l			1,6											
			PH	6,8 - 9,2			8											
			SOLIDOS DISUELTOS	≤ 2800 mg/l			160											
			ALCALINIDAD TOTAL	≤ 800 mg/l			140											
			DUREZA TOTAL	≤ 400 mg/l			140											
			CLORUROS	≤ 700 mg/l			20											
			SULFATOS	≤ 400 mg/l			< 50											
			HIERRO TOTAL	< 0,20 mg/l			0,01											
			MANGANESO	< 0,10 mg/l			< 0,05											
			AMONÍACO (NH4+)	< 0,50 mg/l			0											
			NITRITOS	≤ 0,10 mg/l			< 0,05											
			NITRATOS	≤ 45 mg/l			<5											
	15/10/2013	PLANTA	TURBIEDAD	10 UNT			0,3											
			COLOR	12 Pt/Co			<5											
			CLORO LIBRE	> 0,20 mg/l			1,5											
			PH	6,8 - 9,2			7,9											
			SOLIDOS DISUELTOS	≤ 2800 mg/l			150											
			ALCALINIDAD TOTAL	≤ 800 mg/l			160											
			DUREZA TOTAL	≤ 400 mg/l			120											
			CLORUROS	≤ 700 mg/l			20											
			SULFATOS	≤ 400 mg/l			< 50											
			HIERRO TOTAL	< 0,20 mg/l			0,01											
			MANGANESO	< 0,10 mg/l			< 0,05											
			AMONÍACO (NH4+)	< 0,50 mg/l			0											
			NITRITOS	≤ 0,10 mg/l			< 0,05											
			NITRATOS	≤ 45 mg/l			<5											
	24/10/2013	PLANTA	TURBIEDAD	10 UNT			0,2											
			COLOR	12 Pt/Co			<5											
			CLORO LIBRE	> 0,20 mg/l			1,6											
			PH	6,8 - 9,2			8,1											
			SOLIDOS DISUELTOS	≤ 2800 mg/l			160											
			ALCALINIDAD TOTAL	≤ 800 mg/l			140											
			DUREZA TOTAL	≤ 400 mg/l			120											
			CLORUROS	≤ 700 mg/l			15											
			SULFATOS	≤ 400 mg/l			< 50											
			HIERRO TOTAL	< 0,20 mg/l			0,01											
			MANGANESO	< 0,10 mg/l			< 0,05											
			AMONÍACO (NH4+)	< 0,50 mg/l			0											
			NITRITOS	≤ 0,10 mg/l			< 0,05											
			NITRATOS	≤ 45 mg/l			5											